

2024年6月28日

各位

クリオン株式会社
代表取締役社長 牛木保司

弊社名古屋工場での火災に関するお知らせ（続報）

2024年6月26日に起きました、弊社名古屋工場の火災に際しましては、工場近隣の皆様をはじめとし、お客様、関係者の皆様には、大変なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

状況について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 消防・警察による現場検証：6月27日(木) 12:40 終了
2. 現場検証終了後、被害状況の確認
 - 1)出火場所 鉄筋防錆乾燥工程への昇降施設の電気系統
損傷が一番激しく、消防の見解として当該箇所のショート
が原因と推定される
 - 2)被害状況 鉄筋防錆乾燥設備 電気系統延焼
同設備上部の屋根延焼
ALC パネル発泡養生施設の電気系統延焼

以上